

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «13» декабря 2024 г. № 2968

Регистрационный № ГСО 10598-2015

Лист № 1
Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

**СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ
В АЗОТЕ (N₂-П-2)**

Назначение стандартного образца:

- поверка, калибровка, установление и контроль стабильности градуировочных (калибровочных) характеристик средств измерений, а также контроль метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе в целях утверждения типа;
- аттестация методик (методов) измерений и контроль точности результатов измерений молярной доли компонентов в газовых смесях, полученных по методикам (методам) в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами.
Область экономики и сферы деятельности, где планируется применение стандартного образца: нефтеперерабатывающая, химическая промышленность, контроль технологических процессов и промышленных выбросов.

Описание стандартного образца: стандартный образец (далее – СО) представляет собой искусственную газовую смесь в газе-разбавителе азоте (N₂). Исходные вещества, применяемые для изготовления СО, приведены в таблице 1. Определяемые компоненты приведены в таблице 2. Газовая смесь находится под давлением от 1 МПа до 10 МПа в баллоне вместимостью от 1 дм³ до 50 дм³, оборудованном вентилем из нержавеющей стали типа ВС-16, ВС-16Л, Savagna, или латунным вентилем типа КВ-1М, КВ-1П, КВБ-53М, ВЛ-16, Savagna, или другим вентилем с аналогичными характеристиками согласно ГОСТ Р 8.776-2011.

В зависимости от компонентного состава СО в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.776-2011 применяются следующие виды баллонов:

- баллоны из алюминиевого сплава по ТУ 1411-016-03455343-2015, ТУ 1417-016-03455343-2015, ТУ 1417-017-03455343-2015, ТУ 25.29.12-002-20810646-2020;
- баллоны из алюминиевых сплавов АА6061, АА6061А, АА6061 Т6 по ГОСТ 4784-2019, в том числе баллоны фирм Luxfer Gas Cylinders, New Energy Technology Co Ltd., Shenyang Zhongfu Kejin Pressure Vessels Co Ltd;
- баллоны с внутренним силикатно-эмалевым покрытием по ТУ 1412-001-25932992-2016;
- баллоны из металлокомпозитного материала по ТУ 2296-002-23204567-01, ТУ 2296-003-23204567-01, ТУ 2296-004-23204567-01, ТУ 2296-007-94435572-06, ТУ 1411-001-03455343-2002, ТУ 2296-002-18074387-2000, ТУ 2296-010-13833523-07;
- баллоны из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73, в том числе со специализированным внутренним покрытием (церезин, воск).

СО запрещается изготавливать во взрывопожароопасных концентрациях, с сочетанием компонентов, способных вступать друг с другом в химические реакции, с нестабильными компонентами, компонентами способными к полимеризации в условиях использования, хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ Р 8.776-2011. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и методы их определения указаны в ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017).

Т а б л и ц а 1 – Исходные вещества, применяемые для изготовления СО

Исходное вещество	Хим. формула	Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества*
Азот	N_2	ТУ 2114-007-53373468-2016
Гелий	He	ТУ 0271-135-31323949-2005
Криптон	Kr	ГОСТ 10218-77
Неон	Ne	ТУ 2114-009-37924839-2016
Ксенон	Xe	ГОСТ 10219-77
Закись азота	N_2O	ТУ 2114-051-00203772-2006
Метанол	CH_3OH	ТУ 2421-076-00151638-2007
Пропин	C_3H_4	Aldrich № 74-99-7
1,3-бутадиен (дивинил)	C_4H_6	Fluka № 106-99-0
1,2-бутадиен	C_4H_6	Fluka № 590-19-2
1-бутен	C_4H_8	Fluka № 106-98-9
Транс-2-бутен	trans- C_4H_8	Aldrich № 624-64-6
Цис-2-бутен	cis- C_4H_8	Aldrich № 590-18-1
Изобутилен	i- C_4H_8	Merck № 295-469-2
1-пентен	C_5H_{10}	Fluka № 109-67-1
2-метил-1-бутен	C_5H_{10}	Fluka № 563-46-2
3-метил-1-бутен	C_5H_{10}	Fluka № 563-45-1
Транс-2-пентен	trans- C_5H_{10}	Aldrich № 624-64-6
Цис-2-пентен	cis- C_5H_{10}	Aldrich № 590-18-1
Изогексан	i- C_6H_{14}	Fluka № 107-83-5
Толуол	C_7H_8	Aldrich № 108-88-3
Нормальный гептан	n- C_7H_{16}	Fluka № 142-82-5
Нормальный октан	n- C_8H_{18}	Merck № 203-892-1
Нормальный нонан	n- C_9H_{20}	Fluka № 203-913-4
Нормальный декан	n- $C_{10}H_{22}$	Fluka № 204-686-4
Гексафторид серы	SF_6	ТУ 6-02-1249-83
2,2-диметил-бутан	C_6H_{14}	Fluka № 75-83-2
2,3-диметил-бутан	C_6H_{14}	Fluka № 79-29-8
Водород	H_2	ГОСТ Р 51673-2000

Окончание таблицы 1

Исходное вещество	Хим. формула	Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества*
Кислород	O ₂	ТУ 2114-001-05798345-2007
Оксид углерода	CO	ТУ 6-02-7-101-86
Диоксид углерода	CO ₂	ТУ 2114-011-45905715-2015
Метан	CH ₄	ТУ 51-841-87
Этан	C ₂ H ₆	ТУ 6-09-2454-85
Этилен	C ₂ H ₄	ГОСТ 25070-2013
Ацетилен	C ₂ H ₂	ГОСТ 5457-75
Пропан	C ₃ H ₈	ТУ 51-882-90
Пропилен	C ₃ H ₆	ГОСТ 25043-87
Изобутан	i-C ₄ H ₁₀	ТУ 6-09-2454-85
Нормальный бутан	n-C ₄ H ₁₀	ТУ 51-946-90
Изопентан	i-C ₅ H ₁₂	ТУ 6-09-922-76
Нормальный пентан	n-C ₅ H ₁₂	ТУ 6-09-922-76
Неопентан	neo-C ₅ H ₁₂	Fluka № 78-78-4
Нормальный гексан	n-C ₆ H ₁₄	ТУ 6-09-3375-78
Бензол	C ₆ H ₆	Aldrich № 71-43-2
Оксид азота	NO	Aldrich № 10102-43-9
Диоксид азота	NO ₂	Aldrich № 10102-44-0
Диоксид серы	SO ₂	Fluka № 7446-09-5
Аммиак	NH ₃	ТУ 2114-005-16422443-2003
Сероводород	H ₂ S	Aldrich № 7783-06-4
Азот	N ₂	ТУ 2114-007-53373468-2008

*Допускается использовать исходные вещества с техническими и метрологическими характеристиками не хуже указанных

Форма выпуска: серийное непрерывное производство.

Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика - молярная доля компонента, %.

Нормированные метрологические характеристики CO приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 – Нормированные метрологические характеристики СО

Наименование аттестуемой характеристики	Интервал допускаемых аттестованных значений, %	Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U)* при $k=2$ и $P=0,95$, %
Молярная доля аргона (Ar), водорода (H_2), гелия (He), кислорода (O_2), метана (CH_4), оксида углерода (CO), диоксида углерода (CO_2), криптона (Kr), неона (Ne), ксенона (Xe), этилена (C_2H_4), этана (C_2H_6)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85 от 85 до 97 от 97 до 99,5	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 0,26 от 0,26 до 0,20 от 0,20 до 0,10
Молярная доля пропилена (C_3H_6)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85 от 85 до 90	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 0,26 от 0,26 до 0,25
Молярная доля закиси азота (N_2O)	от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85	8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 0,26
Молярная доля пропана (C_3H_8)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 85	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 0,26
Молярная доля сероводорода (H_2S)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 70	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 0,4
Молярная доля аммиака (NH_3)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 60	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 0,5
Молярная доля пропина (C_3H_4)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 50	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 0,6
Молярная доля оксида азота (NO)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 40	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 0,8
Молярная доля диоксида серы (SO_2), ацетилена (C_2H_2), 1,2-бутадиена (C_4H_6), 1,3-бутадиена (дивинила) (C_4H_6)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 30	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 1,0
Молярная доля 1-бутена (C_4H_8)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 25	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 1,1

Продолжение таблицы 2

Наименование аттестуемой характеристики	Интервал допускаемых аттестованных значений, %	Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U)* при $k=2$ и $P=0,95$, %
Молярная доля изобутана ($i-C_4H_{10}$)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 20	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 1,2
Молярная доля нормального бутана ($n-C_4H_{10}$), транс-2-бутена ($trans-C_4H_8$), цис-2-бутена ($cis-C_4H_8$), изобутилена ($i-C_4H_8$)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 15	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 1,4
Молярная доля неопентана ($neo-C_5H_{12}$)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 12	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 от 1,6 до 1,5
Молярная доля гексафторида серы (SF_6)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10 от 10 до 11	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6 1,6
Молярная доля 2-метил-1-бутена (C_5H_{10})	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 10	от 10 до 8 8 от 8 до 1,6
Молярная доля диоксида азота (NO_2), 3-метил-1-бутен (C_5H_{10}), изопентана ($i-C_5H_{12}$), нормального пентана ($n-C_5H_{12}$), карбонилсульфида (COS), метанола (CH_3OH)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 5	от 10 до 8 8 от 8 до 1,8
Молярная доля нормального гексана ($n-C_6H_{14}$)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 4	от 10 до 8 8 от 8 до 1,9
Молярная доля 1-пентена (C_5H_{10}), транс-2-пентен ($trans-C_5H_{10}$)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 3	от 10 до 8 8 от 8 до 2,0
Молярная доля изогексана ($i-C_6H_{14}$)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 2	от 10 до 8 8 от 8 до 2,2
Молярная доля дисульфида углерода (CS_2)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 1	от 10 до 8 8 от 8 до 2,5
Молярная доля бензола (C_6H_6)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,9	от 10 до 8 8 от 8 до 2,6
Молярная доля цис-2-пентена ($cis-C_5H_{10}$), нормального гептана ($n-C_7H_{16}$), 2,2-диметил-бутана (C_6H_{14}), 2,3-диметил-бутан (C_6H_{14})	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,5	от 10 до 8 8 от 8 до 3

Окончание таблицы 2

Наименование аттестуемой характеристики	Интервал допускаемых аттестованных значений, %	Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U)* при $k=2$ и $P=0,95$, %
Молярная доля толуола (C_7H_8)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,4	от 10 до 8 8 от 8 до 3
Молярная доля нормального октана ($n-C_8H_{18}$), нормального нонана ($n-C_9H_{20}$), метилмеркаптана (CH_3SH), этилмеркаптана (C_2H_5SH)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,1	от 10 до 8 8 от 8 до 4
Молярная доля диметилсульфида (C_2H_6S), диметилдисульфида ($C_2H_6S_2$), пропилмеркаптана (C_3H_7SH), изопропилмеркаптана ($i-C_3H_7SH$), метилэтилсульфида (C_3H_8S), тиофена (C_4H_4S), диэтилсульфида ($C_4H_{10}S$), тетрагидротеофена (C_4H_8S), бутилмеркаптана (C_4H_9SH), изобутилмеркаптана ($i-C_4H_9SH$), вторбутилмеркаптана ($sec-C_4H_9SH$), третбутилмеркаптана ($tret-C_4H_9SH$)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,02	от 10 до 8 8 от 8 до 6
Молярная доля нормального декана ($n-C_{10}H_{22}$)	от 0,0001 до 0,001 от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,01	от 10 до 8 8 от 8 до 7
<p>* Численно равны границам допускаемых значений относительной погрешности при доверительной вероятности $P=0,95$.</p> <p>Примечания:</p> <p>1) Зависимость значений допускаемой относительной расширенной неопределенности, выраженных интервалом, от аттестованных значений молярной доли определяемого компонента:</p> <p>а) линейная в интервалах молярной доли от 0,0001 до 0,005 %, от 97 до 99,5 %;</p> <p>б) описывается уравнениями:</p> <p>- $U = 2,58 \cdot X^{-0,21}$ в интервале молярной доли св. 0,005 до 10 %;</p> <p>- $U = 2,02 \cdot e^{-0,024X}$ в интервале молярной доли св. 10 до 85 %;</p> <p>- $U = 4,06 \cdot e^{-0,031X}$ в интервале молярной доли св. 85 до 97 %,</p> <p>где X – аттестованное значение молярной доли определяемого компонента, %.</p> <p>2) Значения молярной доли компонентов могут быть ниже нижней границы интервала аттестованных значений. При этом относительная расширенная неопределенность не нормируется, и данные компоненты в паспорте на стандартный образец не приводятся.</p>		

Т а б л и ц а 3 – Пределы допускаемых отклонений действительных значений молярной доли определяемых компонентов от номинальных

Интервал номинальных значений молярной доли определяемых компонентов СО, %	Пределы допускаемого относительного отклонения $\pm\Delta$, %
от 0,0001 до 0,1 вкл.	30
св. 0,1 до 0,5 вкл.	20
св. 0,5 до 20 вкл.	10
св. 20 до 50 вкл.	5
св. 50 до 70 вкл.	4
св. 70 до 97 вкл.	2
св. 97 до 99,5	1 – 0,5

Прослеживаемость аттестованного значения к единице молярной доли компонента, воспроизводимой ГЭТ 154 Государственным первичным эталоном молярной доли, массовой доли и массовой концентрации компонентов в газовых и газоконденсатных средах, обеспечена прямыми измерениями на рабочем эталоне 1 разряда единицы молярной доли компонентов в газовых смесях в диапазоне значений от 0,0001 % до 99,5 %, рег. № 3.7.АЗХ.0002.2022.

Срок годности экземпляра:

- 24 месяца, если значение молярной доли каждого определяемого компонента более или равно 0,01 %,
- 12 месяцев, если значение молярной доли хотя бы одного из определяемых компонентов менее 0,01 %.

Знак утверждения типа: наносят печатным способом в правый верхний угол первого листа паспорта.

Комплектность стандартного образца: экземпляр СО, снабженный паспортом, оформленным в соответствии с ГОСТ Р 8.691-2010 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1 Наименование и обозначение технической документации, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:

- ТУ 20.11.11-009-53373468-2021 «Поверочные смеси газовые – стандартные образцы состава. Технические условия», утвержденные ООО «ПГС-сервис» 8 апреля 2021 г.;
 - Типовая программа испытаний стандартных образцов состава газовых смесей в целях утверждения типа, утвержденная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» в 2015 г.;
 - Типовая программа испытаний стандартных образцов состава газовых смесей в целях внесения изменений в сведения об утвержденных типах стандартных образцов, утвержденная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 17 февраля 2021 г.;
 - Типовая программа испытаний стандартных образцов состава газовых смесей в целях внесения изменений в сведения об утвержденных типах стандартных образцов, утвержденная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 28 сентября 2023 г.
- на общие метрологические и технические требования:**
- ГОСТ Р 8.776-2011 «Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования».

2 Наименование и обозначение документов, определяющих применение стандартного образца:

– на методики (методы) измерений (испытаний):

- ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия» и др.;

– на методики поверки (калибровки):

- МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки» и др.

3 Наименование и обозначение документа, которым утверждена государственная (локальная) поверочная схема: приказ Росстандарта от 31 декабря 2020 г. № 2315 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах». В соответствии с государственной поверочной схемой СО выполняет функцию рабочего эталона 2-го разряда.

4 Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец: один раз в пять лет.

Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях внесения изменений в сведения об утвержденном типе стандартного образца представлен экземпляр СО: баллон № BVXC150, дата выпуска 26 июля 2024 г.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПГС-сервис» (ООО «ПГС-сервис») ИНН 6609009040

Адрес места нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Попова, д. 9А

Юридический адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Попова, д. 9А

Телефон: (343-77) 7-29-11, 7-35-11

E-mail: gastech@pgs.ru

web-сайт <https://pgs.ru>

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)

Адрес места нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 19

Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 19

Телефон: 8 (812) 251-76-01

E-mail: info@vniim.ru

web-сайт: www.vniim.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.310494.